






# Betriebstagebuch für den Betreiber

Name und Standort Betreiber und BioSafe:			
BioSafe Typ:	(C)Z-55.61-416- <input type="checkbox"/>	(N)Z-55.61-417 <input type="checkbox"/>	
Seriennummer und Anlagengröße (EW)			
Anzahl tatsächlicher Bewohner im angeschlossenen Gebäude:			
Gewählte Kompressor Zeit (An / Aus)	(Wartungsbetrieb erfragen)		
Eingestellte: Schlammrückführzeit (An / Aus):	(Wartungsbetrieb erfragen)		

						Anzahl Bewohner		
Kontrollpunkte	1	2	3	4	5		Unterschrift	
Jahr <input type="text" value="20"/>	Kontrollpunkte abhaken ✓ oder Eintragung vornehmen							
Beispiel	✓	✓	✓	860	✓	2	Mustermann	
Januar								
Februar								
März								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								

1. Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb.
2. Sichtprüfung der Zu- und Abläufe auf Verstopfung.
3. Feststellen ob Schwimmschlamm Bildung in der Nachklärung und ggf. entfernen. (Verbringen in die Vorklärung)
4. Ablesen und eintragen der Betriebsstunden.
5. Alle 3 Monate Grobfilter des Kompressors reinigen.