

# Betriebstagebuch BioDisc®



Name und Standort Betreiber und BioDisc®: \_\_\_\_\_

BioDisc® Typ: (C)Z-55.5-22 - (N)Z-55.5-126 - (D)Z-55.5-141

Seriennummer und Anlagengröße (EW) \_\_\_\_\_



Kontrollpunkte	1.	2.	3.	Unterschrift
Laufendes Jahr				
20__	Kontrollpunkte abhaken ✓			
Januar				
Februar				
März				
April				
Mai				
Juni				
Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				

1. Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb.
2. Sichtprüfung der Zu- und Abläufe auf Verstopfung.
3. Feststellen ob Schwimmschlamm Bildung in der Nachklärung und ggf. entfernen.  
(Verbringen in die Vorklärung)

Gemäß Zulassung ist 2x jährlich (alle 6 Monate) eine Fachwartung gesetzlich vorgeschrieben. Die Fachwartung darf nur durch einen gesetzlich zugelassenen Wartungsbetrieb durchgeführt werden. Die Herstellerwartung ist lediglich 1x jährlich im Rahmen der gesetzlichen Wartung durchzuführen. Wir empfehlen für alle Wartungen einen zertifizierten Kingspan-Klargester Fachbetrieb.

Registergericht Duisburg, HRB 19851  
Ust.-IdNr. DE 257 465 719  
Geschäftsführung: Michael Engsted,  
Christian Westerkofort, Brian Flannery

**Kingspan Environmental GmbH**  
Am Schornacker 2  
D-46485 Wesel - Deutschland  
Internet: [www.kingspanenv.com](http://www.kingspanenv.com)  
[www.klargester.de](http://www.klargester.de)  
Tel.: +49 (0)281 95250-45  
Fax: +49 (0)281 95250-70  
E-Mail: [info-deutschland@kingspan.com](mailto:info-deutschland@kingspan.com)  
Sitz der Gesellschaft: Wesel